

TITOLO: Serbatoi, linee e altri apparecchi in pressione: cosa deve denunciare il Legale Rappresentante?

Il Legale Rappresentante di un'azienda che installa attrezzature a pressione e «insiemi» come definiti dalla direttiva PED (Pressure Equipment Directive) [2014/68/UE](#) è tenuto a presentare all'INAIL la denuncia di messa in servizio per le apparecchiature elencate nell'art.1 del D.M. [01.12.2004](#) n° 329.

In generale si tratta della maggior parte di attrezzature con fluidi in pressione perché ritenute pericolose e per essere concreti e, per essere concreti, si parla essenzialmente di attrezzature che lavorano con una pressione relativa maggiore 0,5 bar e delle tubazioni con diametro > DN 80 (3 pollici).

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori.

Cosa fare allora? Per prima cosa occorre fare un censimento delle attrezzature con fluidi in pressione presenti in azienda. Si tratta proprio di fare un elenco di attrezzature e tubazioni contenenti fluidi in pressione, ad esempio **vapore, acqua surriscaldata, aria compressa, azoto, olio diatermico, fluidi refrigeranti.**

TIPOLOGIA APPARECCHIO	NUMERO DI FABBRICA	ANNO	LOCAZIONE	COSTRUTTORE	Fluido	Cat. PED	PS [barg]	VOLUME / DN [-]	Denuncia di MESSA IN SERVIZIO	Verifiche Periodiche Obbligatorie
Generatore di vapore	12345	2003	Locale centrale termica	Carival	2 - Acqua	III	11,7	153	SI	SI
Collettore di vapore	22222	2016	Locale centrale termica	Allevi	2 - Acqua	III	12	140	SI	SI
Serbatoio aria compressa	58633	2022	Locale compressori	SICC	2 - Aria	IV	11,5	3000	SI	SI

Poi per ogni attrezzatura occorre capire se è necessario fare la denuncia di messa in servizio all'INAIL attraverso il portale CIVA e se nel tempo è necessario fare le verifiche periodiche obbligatorie imposte dal Decreto Ministeriale 329/04 sottoponendo le attrezzature individuate alle verifiche da parte dei soggetti titolati (INAIL, ASL o soggetti privati abilitati secondo normativa).

La normativa purtroppo non è sempre così semplice e pertanto conviene affidarsi a persone esperte nel settore per districarsi tra gli adempimenti burocratici e comprendere anche tecnicamente lo stato di un'attrezzatura.

Se vi sono dei **controlli**, gli organi competenti **potrebbero richiedere di fermare l'attrezzatura**, ad esempio, di spegnere la caldaia a vapore perché non esercita secondo norma.

Inoltre, le assicurazioni non corrispondono alcun importo a copertura di eventuali danni per incidenti se non si è in regola con le denunce INAIL delle attrezzature e con le verifiche periodiche.

Infine, per il Legale Rappresentante dell'azienda, le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per il mancato rispetto degli obblighi di legge sono di tipo penale (arresto e ammenda).